



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:00** horas del día **01 de noviembre del 2024**, estando debidamente constituidos como Unidad Centralizada de Compras del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, en las instalaciones ubicada en Calle Vidrio No. 2398, colonia Arcos, en esta ciudad; de conformidad con los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como 63 y 65 de su Reglamento; en cumplimiento a lo establecido en el punto 5 de las Bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ SERVICIO DE SEÑALETICA PARA LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN, PLANETARIO Y CENTRO INTERACTIVO LUNARIA**, se hace constar la participación de las siguientes personas:

Por la Convocante	
Nombre	Cargo
Mtra. Laura Patricia Loma Colazo	Representante de la Unidad Centralizada de Compras
Lic. Elias Luna Cortés	Órgano Interno de Control





Participantes	
Nombre de la empresa	Representante
JOSÉ HUMBERTO REYES ARTEAGA PERSONA FÍSICA	JOSÉ HUMBERTO REYES ARTEAGA
IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.	LEIDI ANA DE JESÚS VILLEGAS Bajo Protesta de Decir Verdad, cuento con la anuencia para representarle en este acto, sin presentar acreditación

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

La titular de la Unidad Centralizada de Compras, **Mtra. Laura Patricia Loma Colazo** hace constar que se recibieron, vía correo electrónico, por parte de la empresa **"IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA de C.V.,** representada por **Viridiana Alvarado Ortiz, (comercial@emez.mx),** las siguientes preguntas:

<p>Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos Página 31 Partida 1 Pregunta 1: ¿Podría la convocante proporcionarnos ficha técnica, plano o visual de la Señalización Chica?</p> <p>Respuesta: La información se encuentra en las bases y sus anexos, se proporciona validación</p>	
<p>Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos Página 31 Partida 2 Pregunta 2: ¿Podría la convocante proporcionarnos ficha técnica, plano o visual de la Señalización Grande?</p> <p>Respuesta: La información se encuentra en las bases y sus anexos, se proporciona validación</p>	
<p>Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos Página 31 a la 33 Partida "Señaléticas para módulos de información" Pregunta 3: De acuerdo a la carta de requerimientos técnicos, observamos que solicitan 22 piezas de Señaléticas para módulos de información, de acuerdo a la descripción del bien detectamos que mencionan dos cosas distintas: 1.- Señaléticas 2.- Libro Podría la convocante aclarar si esta partida es para Señaléticas o para Libros, y de ser así nos ayudan respondiendo las siguientes preguntas:</p> <p>Pregunta 3.1: Solicitamos a la convocante nos confirmen las medidas de base por altura de la Señalética para módulos de información (en caso de que la respuesta anterior sea para señaléticas).</p> <p>Respuesta La información de lo requerido se encuentra en las bases y sus anexos</p>	 

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Pregunta 3.2: Solicitamos a la convocante nos indique el material requerido de las señaléticas para módulos de información (en caso de que la respuesta anterior sea para señaléticas).

Respuesta:

Especificaciones:

- **Cantidad Total:** 22 piezas.
- **Medidas:** 7 piezas de 60 cm de diámetro y 15 piezas de 60 cm x 1.60 m de alto.
- **LISTADO DE MATERIALES:**
 - **OVALO Y CIRCULO.** Fabricadas en placa de acero de 3/16".
 - **SOPORTE TRASERO.** Circulo 25 cm de diámetro, fabricado en solera de 3/8" X 2".
 - **PEDESTAL.** Fabricado en tubo redondo de 1 1/2" CEDULA 30 (Exterior 1 7/8").
 - (1 1/2" es la medida interna del tubo).
 - **PLACA FIJACION A PISO.** Para anclaje. Fabricadas en placa de acero de 3/16".
 - **Tratamiento para mayor durabilidad.** Galvanizado.
 - **ACABADO.** Pintura electrostática.

Se proporciona validación favor de apegarse

Pregunta 3.3: Solicitamos a la convocante nos confirmen las medidas de la solapa en caso de que la respuesta anterior sea para libros.

Respuesta:

Es Señalética para módulos de información, se proporciona validación la cual deberán apegarse

9. Presentación de Propuestas

Página 13

Inciso I Anexo 13 Estratificación y documentos que lo acrediten lo establecido en su numeral 2

Pregunta 4: Pudiera la convocante indicarnos ¿Cuáles son los documentos con los que pudiéramos acreditar este anexo? ya que en el formato del anexo no hace mención de los documentos.

Respuesta:

para el caso de empate señalado en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley, el participante podrá incluir en dicha propuesta los documentos que acrediten los siguientes supuestos:

- Mejor grado de protección al medio ambiente
- Registro Pro Integridad;
- Innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
- certificación en normas mexicanas; y

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Mayoría de capital por parte de mujeres

La titular de la Unidad Centralizada de Compras, **Mtra. Laura Patricia Loma Colazo** hace constar que se recibieron, vía correo electrónico. por parte de la empresa **COMPUTER FORMS, S.A. de C.V.**, representada por María Guadalupe Sepúlveda Ornelas, (licitaciones@comuterforms.com. mx), las siguientes preguntas:

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Página 13

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA deberá contener lo siguiente:

Pregunta 1: Solicitamos a la convocante nos sea proporcionados los anexos faltantes 14, 15 y 16 ya que dentro de bases menciona que nuestra propuesta debe de llevar estos anexos, pero no vienen los Formatos de dichos anexos.

Respuesta: Dichos Anexos son escritos libres.

La titular de la Unidad Centralizada de Compras, **Mtra. Laura Patricia Loma Colazo** hace constar que se recibieron, vía correo electrónico. por parte de la persona física "**JOSÉ HUMBETO REYES ARTEAGA**", (**humberto.id@gmail.com**), las siguientes preguntas:

Referencia. Pag. 12- Numeral 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso d- Anexo 5

Pregunta. 1. Se le solicita amablemente a la convocante confirme si es correcto entender que no se deberán presentar la documentación legal en original o copia certificada y bastara solo con entregar copia simple ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Su apreciación es correcta. Podrá presentar la documentación en copia simple.

Referencia. Pag. 12- Numeral 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso h- Anexo 9

Pregunta 2. Se le solicita amablemente a la convocante acepte como cumplido la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social con fecha de un período comprendido en la publicación de la convocatoria de la licitación y el acto de apertura en sentido positivo, ya que esta tiene vigencia únicamente de al día de emisión.
¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Apegarse al numeral 25 de las bases.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Referencia. Pag. 12- Numeral 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso h- Anexo 9

Pregunta 3. Se le solicita amablemente a la convocante acepte como cumplido la entrega de la constancia de autorización de opinión pública del IMSS de cualquier fecha en la cual mi representada autoriza al IMSS a hacer público el resultado, puesto que este proceso se realiza solo una vez dentro de la plataforma correspondiente y no se puede emitir en una segunda ocasión ¿Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta su solicitud

Referencia. Pag. 12- Numeral 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso l- Anexo 13

Pregunta 4: Se le solicita amablemente a la convocante, acepte entregar únicamente el documento solicitado como anexo 13(estratificación), para cumplir de manera satisfactoria con lo solicitado en el inciso l. del numeral 9.2 ¿Se acepta nuestra propuesta?

Favor de pronunciarse al respecto

Respuesta: Apegarse a las Bases.

Referencia Anexo 1

Pregunta 5 Con el objetivo de contribuir a la durabilidad y conservación de las piezas de acero expuestas a la intemperie, respetuosamente sugerimos considerar la posibilidad de añadir un tratamiento de galvanizado antes de aplicar la pintura electroestática. ¿Sería posible integrar esta medida en los requisitos, de modo que se prolongue la vida útil de estas piezas en condiciones climáticas variables?

Respuesta:

Se acepta su solicitud, El galvanizado es un tratamiento sobre el acero que prolonga su vida útil, retrasa considerablemente la oxidación y por lo mismo también alarga la vida de la pintura.

Referencia Anexo 1

Pregunta 6 Dado que las piezas estarán expuestas al tráfico de personas, podrán ser tocadas y es posible que se les ejerza presión por parte de los visitantes ¿Sería posible considerar el uso de una placa de acero de 3/16" para incrementar su resistencia y asegurar su durabilidad en estas condiciones?

Respuesta:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Se acepta su solicitud, Tomando en consideración que las piezas están expuestas a manipulación, presión, y posibles accidentes, creo que es recomendable utilizar un material de grosor considerable para evitar daños y deformaciones de las piezas que dañen la estética y provoque el remplazo

Referencia Anexo 1

Pregunta 7 Teniendo en cuenta el peso del material, así como la presión y manipulación a la que estará expuesta la estructura por parte de los visitantes, ¿Sería conveniente considerar el uso de un tubo redondo de 1½ cédula 30 (aproximadamente 2" de diámetro exterior) para la estructura base, con el fin de asegurar mayor resistencia y estabilidad en estas condiciones?

Respuesta:

Se acepta su consideración ya que es conveniente utilizar una base resistente, de buen calibre para que ofrezca resistencia y estabilidad, evitando que también pueda sufrir deformaciones.

Referencia Anexo 1

Pregunta 8 Considerando las dimensiones del display de 160 cm x 60 cm ¿sería conveniente utilizar dos pedestales de tubo redondo de 1 ½ cédula 30 para proporcionar un doble anclaje al piso y así asegurar mayor estabilidad y resistencia en su montaje?

Respuesta:

Se acepta ya que es conveniente abarcar la mayor base posible para tener más estabilidad y soporte, considerando el tipo de uso ambiente al que estarán expuestos

Referencia Anexo 1

Pregunta 9 Para mantener la secuencia de diseño circular en los displays y asegurar la resistencia requerida ¿sería adecuado considerar un soporte en la parte posterior que afiance la lámina frontal, utilizando una solera de 3/8" rolada en forma de anillo, solada a la parte superior del tubo?

Respuesta:

Se acepta, para garantizar la estabilidad de la placa de señalización sobre la base pedestal, tendríamos que abarcar buena parte de la superficie y considerando la forma circular, lo conveniente sería hacerlo con una pieza circular, tipo anillo, de la que se pueda fijar la placa, para afianzar y darle mayor soporte.

Referencia Anexo 1

Pregunta 10 ¿Es correcto entender que la siguiente especificación no es adecuada para lo solicitado en el Anexo 1, considerando que en los progresivos 1 y 2 se solicita un display de acero con acabado en pintura electroestática para señalización e información, mientras que el recuadro inferior de especificaciones se menciona material de papel (papel couché de 300 g terminado en laminado mate

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

con solapas, impresión offset 4x0 tintas, papel bond marfil de 90 g con terminado cocido, rustico, pegado hotmelt, retractilado individual), lo cual no parece compatible con los displays solicitados?

Pregunta 10 ¿Es correcto entender que la siguiente especificación no es adecuada para lo solicitado en el Anexo 1, considerando que en los progresivos 1 y 2 se solicita un display de acero con acabado en pintura electrostática para señalización e información, mientras que en el recuadro inferior de especificaciones se menciona material de papel (papel couché de 300 g terminado en laminado mate con solapas, impresión offset 4x0 tintas y offset 1x1 tintas, papel bond marfil de 90 g con terminado cocido, rústico, pegado hotmelt, retractilado individual), lo cual no parece compatible con los displays solicitados?

Respuesta:

Se deberá de tomar en cuenta lo siguiente:

ESPECIFICACIONES:

- **CANTIDAD TOTAL:** 22 PIEZAS.
- **MEDIDAS:** 7 PIEZAS DE 60 CM DE DIÁMETRO Y 15 PIEZAS DE 60 CM X 1.60 M DE ALTO.
- **LISTADO DE MATERIALES:**
 - **OVALO Y CIRCULO.** FABRICADAS EN PLACA DE ACERO DE 3/16".
 - **SOPORTE TRASERO.** CIRCULO 25 CM DE DIÁMETRO, FABRICADO EN SOLERA DE 3/8" X 2".
 - **PEDESTAL.** FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/2" CEDULA 30 (EXTERIOR 1 7/8").
 - (1 1/2" ES LA MEDIDA INTERNA DEL TUBO).
 - **PLACA FIJACION A PISO.** PARA ANCLAJE. FABRICADAS EN PLACA DE ACERO DE 3/16".
 - **TRATAMIENTO PARA MAYOR DURABILIDAD.** GALVANIZADO.
 - **ACABADO.** PINTURA ELECTROSTÁTICA.

Se proporciona validación la cual deberán apegarse

Referencia. 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:

- Anexo 14. Garantía de 6 meses del servicio, mano de obra y materiales.
- Anexo 15 Carta compromiso de la entrega de los editables de los diseños en formato adobe ilustrador (ai) y pdf. En caso de resultar adjudicado.
- Anexo 16. Carta Bajo Protesta de Decir Verdad comprometiéndose a que el tiempo de atención en sitio será de entre las 10:00 y las 18:00 horas incluidos días festivos, dicha atención será en un

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

plano mínimo de 72 horas naturales a partir del levantamiento del reporte y el tiempo de reparación o sustitución será en un plano no mayor a 48 horas naturales.

7 entregables

- Garantía de 6 meses del servicio, mano de obra y materiales.
- Editables de los diseños en formato adobe ilustrador (ai) y pdf. En caso de resultar adjudicado.

Pregunta 11. ¿Es correcto entender que se dará cumplimiento a lo solicitado en los puntos 6 "Obligaciones de los participantes" y 7 "Entregables" del Anexo 1, mediante la entrega de los documentos indicados en los Anexos 14 al 16, tal y como se menciona en el punto 9.1?

Respuesta:

Es correcta su apreciación

En virtud de que la validación emitida por la Dirección de Productos Gráficos de la Secretaría General de Gobierno fue modificada, se adjunta la nueva validación para los efectos correspondientes.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

VALIDACIÓN
DE PRODUCTOS GRÁFICOS



Solicitud: 1902 pág.1

Dependencia: COECYTJAL

Descripción del trabajo: Señalética Módulos de Información, Planetario y Centro Recreativo Lunar

1 de noviembre de 2024

ESPECIFICACIONES

1) Señalética Módulos de Información

Cantidad: 22 piezas

PROGRESIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	7	PIEZA	Señalización chica: Display de acero, acabado en pintura electrostática para señalización e información, circular de 60cm de diámetro por una altura de 1.37m. Incluye anclaje para piso de lámina de acero, maniobras, traslados e instalación.
2	15	PIEZA	Señalización grande: Display de acero, acabado en pintura electrostática para señalización e información, con medidas de 60cm x 1.60m por una altura de 1.37m. Incluye anclajes para piso de lámina de acero, maniobras, traslados e instalación.
3	1	SERVICIO	Diseño gráfico para cédulas: estilo gráfico, tipográfico y aplicación del contenido proporcionado por COECYTJAL.
4	7	PIEZA	Vinil autoadhesivo de alta calidad, resistente a la intemperie y a los rayos UV, circular de 60cm de diámetro, impreso en mate, de alta resolución (mínimo 300 dpi), a todo color (CMYK), con una imagen definida por COECYTJAL.
5	15	PIEZA	Vinil autoadhesivo de alta calidad, resistente a la intemperie y a los rayos UV, con medidas de 60cm x 1.60m, impreso en mate, de alta resolución (mínimo 300 dpi), a todo color (CMYK), con una imagen definida por COECYTJAL.

ESTADO

Las muestras presentan los datos técnicos correctos.
La dependencia deberá seguir con el trámite correspondiente en el área de Comunicación Social.



AUTORIZADA TÉCNICAMENTE

NOTA IMPORTANTE: en todos los casos, para continuar con el trámite administrativo del proceso de validación, deberá pasar a la Dirección de Publicaciones a recabar el VISTO BUENO INICIAL previo a la producción, y VISTO BUENO FINAL previo a la entrega a la dependencia.

Comisión de Validaciones

Esta validación tiene vigencia de 60 días. Los contenidos de las publicaciones son responsabilidad de las dependencias que los emiten.

Luis Humberto Uribe Resturria
Producción y Normalización

Emanuel Aguasín Ordóñez Hernández
Dirección

Mariana Cecilia Gómez Ruiz
Diseño e Imagen Institucional

Av. Protagón Alcaide 1551 Edificio "C", 1° piso C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 3319 2720

<http://portalciudadanal.jalisco.gob.mx/comision-de-validacion>

Toda petición de servicios solicitarla a: ene@jalisco.gob.mx

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**VALIDACIÓN
DE PRODUCTOS GRÁFICOS**



Secretaría
General de Gobierno
Guadalajara, Jalisco



1 de noviembre de 2024

Solicitud: 1902 pág. 2

Dependencia: COECYTJAL

Descripción del trabajo: Señalética Módulos de Información, Planetario y Centro Recreativo Lunar

ESPECIFICACIONES

Cantidad Total: 22 piezas.

Medidas: 7 piezas de 60 cm de diámetro y 15 piezas de 60 cm x 1.60 m de alto.

LISTADO DE MATERIALES:

OVALO Y CIRCULO. Fabricadas en placa de acero de 3/16".

SOPORTE TRASERO. Circulo 25 cm de diámetro, fabricado en solera de 3/8" X 2".

PEDESTAL. Fabricado en tubo redondo de 1 1/2" CEDULA 30 (Exterior 1 7/8").
(1 1/2" es la medida interna del tubo).

PLACA FIJACION A PISO. Para anclaje. Fabricadas en placa de acero de 3/16".

Tratamiento para mayor durabilidad. Galvanizado.

ACABADO. Pintura electrostática.

ESTADO

Las muestras presentan los datos técnicos correctos.

La dependencia deberá seguir con el trámite correspondiente en el área de Comunicación Social.



AUTORIZADA TÉCNICAMENTE

NOTA IMPORTANTE: en todos los casos, para continuar con el trámite administrativo del proceso de validación, deberá pasar a la Dirección de Publicaciones a recabar el VISTO BUENO INICIAL previo a la producción, y VISTO BUENO FINAL previo a la entrega a la dependencia.

Comisión de Validaciones

Esta validación tiene vigencia de 60 días. Los contenidos de las publicaciones son responsabilidad de las dependencias que los emiten.

Luis Humberto Uribe Rentería
Producción y Normatividad

Emanuel Agustín Ordóñez Hernández
Dirección

Mariana Cecilia Gómez Ruiz
Diseño e Imagen Institucional

Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio "C", 1º piso C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 3819 2720

<http://portal.cooficial.jalisco.gob.mx/comision-de-validacion>

Toda petición de servicios solicitarla a: esg@jalisco.gob.mx

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En consecuencia, se modifica la fecha establecida para el acto de Presentación y Apertura de Propuestas en el calendario de actos de las Bases, para el día jueves 07 de noviembre del año 2024 a las 10:00 horas.

Por lo que una vez agotado este acto se levantan los hechos que hacen constar, lo anterior por parte de los siguientes asistentes: como designado de la Unidad Centralizada de Compras la **Mtra. Laura Patricia Loma Colazo**, y por parte del Órgano Interno de Control el **Lic. Elías Luna Cortés**.

Se cierra la presente acta, siendo las **16:30** horas del día **01 de noviembre de 2024**, firmando la presente los que intervinieron en ella.

POR PARTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS:

Nombre	Cargo	Firma
Mtra. Laura Patricia Loma Colazo	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Elías Luna Cortés	Titular del Órgano Interno de Control.	


PARTICIPANTES:

Nombre de la empresa	Representante	Firma
IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V	LEIDI ANA DE JESÚS VILLEGAS	

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 13/2024
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

JOSÉ HUMBERTO REYES ARTEAGA PERSONA FÍSICA	JOSÉ HUMBERTO REYES ARTEAGA PERSONA FÍSICA	
---	--	---



----- FIN DE ACTA -----



El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL 13/2024 Con Concurrencia del Comité.